1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

色度 浑浊度 嗅和味 肉眼可见物 水温 P H 值 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群 氨氮 二氧化氯 耐热大肠菌群

度 N T U 级 ℃ P H mg/L CFU/mL CF U/ m L mg/L mg/L C F U / m L

1 5 2 . 9 4 0 有沉淀物 23 7 . 3 8 2.48 - - 0.06 - -

< 5 0 . 2 6 0 无 23 7 . 1 3 0. 80 - - - 0.16 -

≤3 ≤35 6 ～9 ≤6 ≤100 0 0 ≤1. 0 ≤10000

≤15 ≤1 无异味 无 6 . 5 ～8.5 ≤3 ≤1 0 0 不得检出 ≤0. 5 ≥0. 1 不得检出

水质第14 表

海南省城镇供水协会制

GB3838-2002﹙Ⅲ﹚

G B 5 7 4 9 - 2 0 0 6

检验依据 《生活饮用水标准检验法》 ﹙G B/ T57 5 0 -2006﹚ 说明

海 南 省 城 镇 供 水 企 业 水 质 检 测

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

样品编号