

## 西部供水水质常规日检测报告

### 水质常规日检验报告

单位：西部供水水质检测中心												检测日期：2017年12月04日
样品名称：原水、出厂水												报出日期：2017年12月04日
	取样日期 2017年12月04日						取样地点：西部水厂					
项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	(度)	(NTU)	(级)			mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	mg/L	mg/L
1712041(原水)	25	10.5	0	有	7.80	1.44	/	/	/	/	0.037	0.007
1712042(出厂水)	<5	0.16	0	无	7.68	0.48	0.18	/	/	/	/	0.011

备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。