

西 隰水水质常规日 检测报告

水质常规日检 报告

检测日期：2020年02月05日

报出日期：2020年02月05日

单位：西 隰水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2019年2月05日				取样地点：西 隰厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度 (度)	浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	耗量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号												
2002051(原水)	15	1.05	无异臭、异味	有沉淀物	8.16	1.68	/	/	/	/	<0.02	<0.01
2002052(出厂水)	<5	0.17	无异臭、异味	无	7.94	1.04	0.27	/	/	/	<0.02	<0.01
GB3838-2002						≤6				10000		
GB/T5849-2006	≤	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。												