2020 3 7
2020 3 7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PH						
		NTU				PH	mg/L	CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
	20	0.73	0		26	7.35	1.92	-	-	0.07	-	-
	<5	0.16	0		26	7.20	1.44	-	-	-	0.23	-
GB3838-2002			≤3		≤35	6 9	≤6		≤10000	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1				6.5 8.5	≤3	≤100		≤0.5	≥0.1	
	GB/ T5750-2006											