

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期：2020年03月16日

报出日期：2020年03月16日

单位：西部供水水质检测中心

| 样品名称：原水、出厂水 | | | | 取样日期：2020年3月16日 | | | | 取样地点：西部水厂 | | | | |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|---------|----------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------|--------|
| 项目 结果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可 见物 | pH | 耗氧量 m | 二氧化 化氯 m | 菌落 总数 m | 总大肠 菌群 m | 耐热大肠 菌群 m | 铁 m | 锰 m |
| 样品编号 | | | | | | | | | | | | |
| 2003161(原水) | 10 | 0.59 | 无异臭、异味 | 有沉淀物 | 8.10 | 1.60 | / | / | / | / | <0.02 | <0.01 |
| 2003162(出厂水) | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | 0.80 | 0.28 | / | / | / | <0.02 | <0.01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 铁 | | | | | | | | | | | | |
| GB3838-2002 | | | | | | ≤6 | | | | 10000 | | |
| GB/T5849-2006 | ≤ | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≥0.1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。 | | | | | | | | | | | | |