

西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2020年04月28日

报出日期： 2020年04月28日

单位： 西部供水水质检测中心

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2019年4月28日				取样地点：西部水厂				
项目 结果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
样品编号	度					mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/1 ml	MPN/1 ml	mg/L	mg/L
2004281 原水	15	2.45	臭、味	物	7.99	1.52					0.02	0.01
2004282 出厂水	5	0.22	臭、味		7.98	1.12	0.30				0.02	0.01
3838 2002						6				10000		
5849 2006	1	1	臭、味		6.5 8.5	3	0.1	100	检出	检出	0.3	0.1
： 物 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 出 结果 中 出												