2020 10 5
2020 10 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PH						
		NTU				PH	mg/L	CFU/mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	CFU/mL
	30	30.70	0		28	7.16	4.88	-	-	0.19	-	-
	<5	0.11	0		28	7.01	0.96	-	-	-	0.21	-
-	<5	0.17	0		28	7.14	1.04	-	-	-	0.02	-
-9	<5	0.11	0		28	7.08	0.96	-	-	-	0.04	-
-	<5	0.12	0		28	7.00	0.88	-	-	-	0.05	-
-	5	0.42	0		28	7.25	0.96	-	-	-	0.05	-
GB3838-2002			≤3		≤35	6 9	≤6		≤10000	≤1.0		≤10000
GB5749-2006	≤15	≤1				6.5 8.5	≤3	≤100		≤0.5	≥0.1	
	GB/ T5750-2006											