海 南 省 城 镇 供 水 企 业 水 质 检 测

水 质 常 规 日 检 验 报 告

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期： 2022年8月17日

报出日期： 2022年8月17日

项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 结果 色度 浑浊度 嗅和味 肉眼可见物 水温 PH值 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群 氨氮 二氧化氯 耐热大肠菌群

样品编号 度 NTU 级 ℃ PH mg/L CFU/mL CFU/mL mg/L mg/L CFU/mL 原水 15 13.90 无（0） 有沉淀物 28 7.87 1.92 - - 0.06 - - 出厂水 <5 0.14 无（0） 无 28 7.86 1.20 - - - 0.20 -

GB 3838-2002﹙Ⅲ﹚ ≤3 ≤35 6～9 ≤6 ≤10000 ≤1.0 ≤10000
GB 5749-2006 ≤15 ≤1 无异味 无 6.5～8.5 ≤3 ≤100 不得检出 ≤0.5 ≥0.1 不得检出

检验依据 《生活饮 用水标准检验法》 ﹙GB / T5750-2006﹚ 说明 水质第14表

海南省城镇供水协会制